

Leverancier
Viessmann Werke GmbH & Co KG
Gevestigd te
Allendorf, Duitsland

Kiwa Gastec Certification verklaart hierbij dat het **HR CV combi toestel**

VITODENS 100-W WB1B 35 kW

gerechtigd is, volgens de thans geldende Gaskeur Criteria, het onderstaande GASKEUR-label te voeren:

GASKEUR		
HR	HR Verwarming	107
HR_{ww}	HR Warm Water	
CW	Comfort Warm Water	5
SV	Schonere Verbranding	
NZ	Naverwarming Zonneboiler	

Het conform Gaskeur/CW bepaalde jaargebruiksrendement op tapwater bedraagt 82.2%(Hi).

Afhankelijk van de bruto warmtebehoefte voor tapwater volgens NEN 5128 kunnen voor de EPC-bepaling de volgende rendementswaarden (Hs) worden gehanteerd:

$Q_{beh,tap;bruto;i}$ (MJ/jaar)		$\eta_{opw,tap;i}$ (Hs) afgerond conform NEN 5128 t.b.v. EPC berekening
Van:	Tot:	
0	6838	0.575
6838	8096	0.600
8096	9360	0.625
9360	10636	0.650
10636	11907	0.675
11907	13165	0.700
13165	∞	0.725

GASTEC

Kiwa Gastec Certification
Wilmsdorf 50
Postbus 137
7300 AC APELDOORN
Tel. 055 5393355
www.1kiwa.com



Nummer G96/030
Uitgegeven 22 december 2008



ir. M.L.D. van Rij,
Divisie Directeur.