

Leverancier
Viessmann Werke GmbH & Co KG
 Gevestigd te
Allendorf, Duitsland

Kiwa Gastec Certification verklaart hierbij dat het **HR CV combi toestel**

VITODENS 100-W WB1B 26 kW

gerechtigd is, volgens de thans geldende Gaskeur Criteria, het onderstaande GASKEUR-label te voeren:



Het conform Gaskeur/CW bepaalde jaargebruiksrendement op tapwater bedraagt 81.9%(Hi).

Afhankelijk van de bruto warmtebehoefte voor tapwater volgens NEN 5128 kunnen voor de EPC-bepaling de volgende rendementswaarden (Hs) worden gehanteerd:

$Q_{beh;tap;bruto;i}$ (MJ/jaar)		$\eta_{opw;tap;i}$ (Hs) afgerond conform NEN 5128 t.b.v. EPC berekening
Van:	Tot:	
0	6940	0.575
6940	8202	0.600
8202	9471	0.625
9471	10752	0.650
10752	12026	0.675
12026	13288	0.700
13288	∞	0.725

GASTEC

Kiwa Gastec Certification
 Wilmersdorf 50
 Postbus 137
 7300 AC APELDOORN
 Tel. 055 5393355
www.1kiwa.com



Nummer G96/030
 Uitgegeven 22 december 2008



ir. M.L.D. van Rij,
 Divisie Directeur.